



### Odpowiedzi na pytania dot. Przetargu nr PN/13/2022

1. W związku z brakiem informacji o możliwości przekazania praw do korzystania z terenów w 2 lokalizacjach komercyjnych w Siedlcach, a jest to podstawa do inwestycji i nabycia stacji ładowania żeby dalej je eksploatować prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o kilka tygodni gdyż mimo wielu prób kontaktu do dziś nie udało nam się uzyskać takich informacji. Jedna z firm została przejęta przez nowego właściciela i jest w trakcie przeprowadzki a dokumenty będą dostępne po 8 marca!

**PGENE: Nie przychylamy się do wniosku o przedłużenie terminu składania ofert.**

2. Jaki jest średni pobór prądu za rok 2022 w poszczególnych lokalizacjach PN-13-2022 oraz dla lokalizacji 6 i 7 gdzie są podliczniki, jakie są ceny energii elektrycznej i koszty dystrybucji.?

**PGENE: Nie udostępniamy danych statystycznych.**

**Koszty dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej (ee) są zgodne z oficjalnymi taryfami.**

3. Co oznacza opis: licznika / komercyjny OSD ? Czy nabywca może zawrzeć swoją umowę ze sprzedawcą i dystrybutorem energii ?

**PGENE: Komercyjny OSD to przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na dystrybucję ee, wyznaczone decyzją Prezesa URE Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w danej lokalizacji.**

**Ze względu na zawartą umowę kompleksową nie rozpatrywaliśmy innych wariantów związanych z zaopatrzeniem stacji w ee.**

4. Czy dla lokalizacji Pl. Zdanowskiego można zmienić umowę na moc 45KW bo taka moc ma przyłączyć?

**PGENE: Wg naszej wiedzy istnieje możliwość zmiany umowy na moc przyłączeniową do wartości wskazanej w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia przetargowego.**